



Przykłady realizacji bypassu mieszacza podczas dezynfekcji termicznej ANTYLEGIONELLA



I sposób : ręczny

jednoczesne otwarcie zaworu kulowego (1) i zamknięcie zaworu kulowego (2)



II sposób : automatyczny

sterownik otwiera jednocześnie zawór elmgłt NC i zamyka zawór elmgłt NO